



ANEXO ÚNICO - TERMO DE REFERÊNCIA

CONTRATO Nº 23/2014

Os reservatórios deverão ser fabricados atendendo as normas de fabricação: NBS PS 1569 e ASTM D 3299 e apresentar ou dispor:

- Diâmetro mínimo = 5,00m;
- Altura máxima = 13,50m;
- 01 bocal de entrada de 8" com flange;
- 02 bocais de saída de 8" com flange;
- 01 respiro de 8" x 180°;
- 01 tubo extravasor de 8" com extremidade com tela em aço inox #3mm, conforme desenhos em anexo;
- 01 bocal de inspeção cilíndrica no tampo de 24";
- 01 bocal de inspeção cilíndrica no costado de 24";
- 02 alças de içamento;
- 12 chumbadores de fixação de ¾" (galvanizados);
- 02 Visores de nível com escala volumétrica;
- 01 escada marinheiro com guarda corpo, com plataformas intermediárias e superior;
- Guarda corpo na calota em torno da plataforma superior e com piso anti-derapante na calota;
- Logotipo do SEMAE afixado ao costado, em material resistente às intempéries, com dimensões de 2,00 x 1,50m.

Condições de fornecimento:

- a) O reservatório deverá apresentar garantia mínima de 24 meses, contados a partir de sua data de entrega;
- b) O transporte e a descarga do reservatório correrão por conta do fornecedor;
- c) A empresa vencedora da licitação deverá apresentar, antes da construção do reservatório, seu Projeto Completo com todos os detalhes para Aprovação e liberação do início de construção, objetivando adequar os serviços de montagem na base;
- d) Prazo de entrega do Projeto : 03 (três) dias a partir da assinatura do contrato;
- e) Prazo de entrega do reservatório: 60 (sessenta) dias a contar da aprovação do projeto, pelo Semae.
- f) Local de entrega: Rodovia Piracicaba Anhembi, SP 147, Km 155, Bairro Nova Suíça – Piracicaba, SP;